

**Tabelle 1: AwSV-Anlagen in Gruibingen**

Objekt	Stoff	Volumen [m³]	Lagerung	UT [m]			FG [m/s]			Risiko-einschätzung
				SEL	AUS	EXT	SEL	AUS	EXT	
Rechbergstraße 6	Heizöl	14	oberirdisch	0,05	0,10	0,50	0,30	0,40	1,20	mittel
Rechbergstraße 7	Ottokraftstoff / Diesel / Heizöl	40	unterirdisch	0,15	0,25	1,00	0,10	0,20	0,30	mittel
Im Boden 3	Heizöl	191	unterirdisch	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,30	gering
Hauptstraße 1	Heizöl	15	oberirdisch	0,00	0,05	0,20	0,00	0,15	0,80	gering
Boller Straße 18	Diesel	50	unterirdisch	0,05	0,10	0,15	0,00	0,00	0,10	gering